

**Rappel important de prévention incendie (voir les deux images en pièce jointe):**

**Ne jamais utilisé ce type de chauffage temporaire de façon permanente. Avec le temps et une atmosphère humide, les pattes de la fiche s'oxydent et provoquent un mauvais contact avec la prise 220 volt. Un arc électrique arrivera un jour ou l'autre risquant un début d'incendie.**

**Remplacez ce chauffage avec l'aide de votre électricien par un appareil d'utilisation permanente branché directement au panneau électrique.**

**Souvenez-vous que ce type de chauffage temporaire avec fiche de 4800 watt peut être utilisé seulement pour vous dépanner sur une courte période. Une fois que le chauffage permanent est remis en fonction, la chaufferette de construction doit être débranchée.**

**Bonne journée et joyeuse Pâques!**

**André Bolduc, Préventionniste  
Ville de St-Georges  
11700, boulevard Lacroix  
St-Georges de Beauce, Qc  
G5Y 1Y3  
Bur: 418-228-6583  
Fax: 418-227-7409  
[andre.bolduc@ville.saint-georges.qc.ca](mailto:andre.bolduc@ville.saint-georges.qc.ca)**

